

【政風宣導-機關安全宣導】 安全梯間防火門應保持關閉，避免煙囪效應

廉政檢舉專線：0800-286-586

常閉式防火門具有阻止火勢蔓延和煙氣擴散的作用，可在一定時間內阻止火勢的蔓延及避免造成防火區劃破壞造成煙囪效應，於火災發生時，可確保人員及時疏散。

依建築技術規則規定「常時關閉式防火門」應裝設經開啟後可自行關閉之裝置，以達常時關閉功能。另門扇或門檣上另應標示常時關閉式防火門等文字，以提醒使用者於開啟後隨手關閉，避免萬一發生火災時，濃煙及火勢蔓延擴大，而造成生命及財產損失。

樓梯間防火門應有「常時關閉式防火門」文字標示，提醒使用者隨手關閉，避免火災時濃煙流竄及火勢延燒。

資料來源：台北市建築管理工程處

113.06.

新北市八里區公所政風室